November 5 - November 11, 2018
Chlorine Residuals

Date Sampled	Site #	Address	Total Chlorine Residual (mg/L)
11/5/2018	86	14814 Santa Gertrudis Dr.	3.30
11/5/2018	77	5018 Cape Ann Dr.	2.82
11/5/2018	65	726 Westchester Dr.	3.56
11/5/2018	85	302 Glenmore St.	2.66
11/5/2018	29	1601 La Joya St.	3.31
11/5/2018	13	1505 6th St.	3.40
11/5/2018	76	1109 Harbor Lights Dr.	3.04
11/5/2018	23	5506 Wooldridge Rd.	3.05
11/5/2018	52	221 Junior Beck Dr.	3.79
11/5/2018	40	9550 Quetzal St.	2.96
11/5/2018	3	3013 S Fork Dr.	3.61
11/5/2018	83	4101 Summit Dr.	2.85
11/5/2018	4	14233 Playa del Rey	2.83
11/6/2018	16	4205 Wildcat Dr.	3.68
11/6/2018	55	514 Belden St.	3.55
11/6/2018	62	5809 Hampshire Rd.	3.52
11/6/2018	1	4810 Neptune St.	3.41

Date Sampled	Site #	Address	Total Chlorine Residual (mg/L)
11/6/2018	18	902 Nueces Bay Blvd.	3.59
11/6/2018	39	5929 Long Creek Dr.	3.36
11/6/2018	24	2342 Rodd Field Rd.	3.69
11/6/2018	94	15209 Caravel Dr.	3.22
11/7/2018	77	5018 Cape Ann Dr.	3.01
11/7/2018	87	5226 Northwest Trl.	3.58
11/7/2018	85	302 Glenmore St.	2.98
11/7/2018	15	6130 Parkway Dr.	3.23
11/7/2018	76	1109 Harbor Lights Dr.	2.92
11/7/2018	26	225 Eastgate Dr.	3.40
11/7/2018	40	9550 Quetzal St.	2.76
11/7/2018	70	1633 E. Manor Dr.	3.14
11/7/2018	61	234 Saratoga Blvd.	3.60
11/7/2018	83	4101 Summit Dr.	2.70
11/7/2018	8	1126 Cornerstone Dr.	3.19
11/7/2018	73	5649 King Trl.	3.99
11/7/2018	96	14926 Windward Dr.	3.02
11/8/2018	13	1505 6th St.	3.20
11/8/2018	77	5018 Cape Ann Dr.	2.75
11/8/2018	40	9550 Quetzal St.	2.65
11/8/2018	41	1605 Amber Dr.	3.10

Date Sampled	Site #	Address	Total Chlorine Residual (mg/L)
11/8/2018	45	15222 Cruiser St.	2.73
11/8/2018	91	2713 Wind Rock Dr.	3.50
11/8/2018	69	4013 Donaho Dr.	3.50
11/8/2018	63	2314 Summers St.	3.22
11/8/2018	78	7602 Timber Crest Dr.	3.62
11/8/2018	74	7910 Impala Dr.	3.48
11/8/2018	64	4013 Hidalgo St.	3.40
11/8/2018	66	635 Southern St.	3.32
11/8/2018	98	15806 Almeria Ave.	3.34
11/9/2018	92	334 Wildwood Dr.	3.82
11/9/2018	19	1301 Horne Rd.	3.19
11/9/2018	59	3633 Capri Dr.	3.02
11/9/2018	58	4801 French Dr.	3.07
11/9/2018	58	4801 French Dr.	2.93
11/9/2018	95	15837 El Soccorro Loop	2.98
11/9/2018	98	15806 Almeria Ave.	2.74
11/9/2018	35	4702 Congressional Dr.	3.17
11/9/2018	80	7042 Arapahoe St.	2.99
11/9/2018	38	7525 Annemasse St.	3.25
11/9/2018	96	14926 Windward Dr.	3.18
11/10/2018	93	11025 Annaville Rd.	3.84

Date Sampled	Site #	Address	Total Chlorine Residual (mg/L)
11/10/2018	25	4101 Bascule Dr.	3.21
11/10/2018	38	7525 Annemasse St.	3.00
11/10/2018	98	15806 Almeria Ave.	3.17
11/11/2018	97	13902 Skysail St.	3.01
11/11/2018	8	1126 Cornerstone Dr.	2.97
11/11/2018	26	225 Eastgate Dr.	3.30
11/11/2018	86	14814 Santa Gertrudis Dr.	3.32